


<b>EMPRESA</b>	<b>MOCAPLAS, S.L.</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>POL. IND. PICASSENT, CALLE 5, Nº 24, NAVES 1 Y 2 46220 PICASSENT, VALENCIA</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>10025</b>

**CAJÓN DE PERSIANA DE PVC  
(1.220 x 154) mm  
REF. «CAJÓN 150 »**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo  
según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	13,1	±2,4
125	19,4	±2,4
160	18,6	±2,4
200	17,1	±2,4
250	17,1	±1,6
315	17,7	±1,6
400	18,4	±1,6
500	19,7	±1,6
630	22,6	±1,6
800	25,9	±1,6
1.000	29,7	±1,6
1.250	31,4	±1,6
1.600	33,7	±1,6
2.000	37,5	±1,6
2.500	40,3	±1,4
3.150	42,1	±1,4
4.000	44,9	±1,4
5.000	46,9	±1,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:  
 **$R_A = 26,4$  dBA**  
Índice ponderado de reducción sonora:  
 **$R_W (C; C_{tr}) = 27 (-1;-4)$  dB**  
Incertidumbre asociada a  $R_w$ : **± 2 dB**

**FECHA 22 de abril de 2010**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo, en los cuales se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: Miguel Mateos  
Resp. Env. Arquitectónicas