

**EMPRESA** MOCAPLAS, S.L.


**DIRECCIÓN** POL. IND. PICASSENT, CALLE 5, Nº24,  
NAVES 1 Y 2-APDO. 114  
46220, PICASSENT (VALENCIA)

**Nº CERTIFICADO** 24496

**CAJON DE PERSIANA  
(1.200 x 185) mm  
REF. «CAJÓN COMPACTO 185 E»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo  
según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	14,8	±2,4
125	16,0	±2,4
160	11,9	±2,4
200	14,1	±2,4
250	16,3	±1,6
315	17,5	±1,6
400	26,9	±1,6
500	28,8	±1,6
630	32,1	±1,6
800	32,0	±1,6
1.000	33,8	±1,6
1.250	36,2	±1,6
1.600	38,1	±1,6
2.000	38,2	±1,6
2.500	39,8	±1,4
3.150	38,3	±1,4
4.000	38,3	±1,4
5.000	38,3	±1,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:

**$R_A = 28,4 \pm 1,5$  dBA**

Índice ponderado de reducción sonora:

**$R_W (C; C_{tr}) = 30 (-2; -7)$  dB**

**Incertidumbre asociada a  $R_w$ :  $\pm 2$  dB**

**FECHA** 19 de abril de 2010

Este documento no tiene validez sin los informes de ensayo nº en los cuales se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

 cidemco  
tecnalia

Fdo: Miguel Mateos  
Resp. Env. Arquitectónicas