

Certificado de Ensayos

EMPRESA	MOCAPLAS, S.L
DIRECCIÓN	C/ 5, Nº 24 - NAVES 1 Y 2 POL. IND. PICASSENT 46220 PICASSENT (VALENCIA)
Nº CERTIFICADO	24733

CAJÓN DE PERSIANA DE PVC

(1.100 x 185) mm

REF. «CAJÓN COMPACTO 185 E»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 2
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 6A
RESISTENCIA AL VIENTO Apartado de seguridad (UNE-EN 12211:2000)	P₃ = 3.000 Pa

FECHA 29 de marzo de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción