


Certificado de Ensayos

Organismo Notificado Nº 1292
DPC 89/106/CEE

EMPRESA	MOCAPLAS, S.L.
DIRECCIÓN	Polígono Picassent, C/5, nº 24 Naves 1 y 2 46220 PICASSENT
Nº CERTIFICADO	14_05191

CAJÓN DE PERSIANA Ref: " AISLAMAX 185 mm"	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «Usb»	UNE EN ISO 10077-2:2012 1,0 W/m ² K



Las características de los materiales empleados para la determinación mediante cálculo de la transmitancia térmica son:

Materiales	Conductividad (W/mK)
PVC	0,17
Aislante	0,031
Mohair	0,14

Fecha de emisión 01 de abril de 2014

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

 **tecnalia** Inspiring Business

Fdo: Aintzina Macazaga
Lab. Seguridad Estructural